



Ingenieursbureau voor:

- Akoestiek
- Geluidbeheersing
- Bouwfysica

Kees Rijk BV
Watertorenweg 24
NL6571 CB Berg en Dal
+31 6 44640023
info@keesrijk.nl

Verklaring brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie REI 240 Legioblock

Kees Rijk BV verklaart dat het product Legioblock in de toepassing als scheidende wand een brandwerendheid met classificatie REI 240 behaalt conform de normen NEN 6069:2011, DIN EN 13501-2:2016-12 / EN 13501-2:2016.

Deze verklaring is gebaseerd op het onderzoek beschreven in het rapport 171404 opgesteld door Kees Rijk BV. De prestaties, voorwaarden en toepassingsgebied van het product Legioblock zijn in dat rapport beschreven.

Ir. C.A.E. (Kees) Rijk
6 april 2017